



Typenreihe KIW

Feuchtraum Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Kunststoffgehäuse mit weißem Sockel und konvexer, klarer, verschraubter Haube. Feuchtraumeignung durch hohe Schutzart IP65. Geeignet für Wandmontage (1-seitige Beschriftung). Lieferung inkl. Piktogrammfolien-Set (DIN ISO 7010). Die steckbaren Piktogramme sind innenliegend und 2-geteilt.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (PCABS, PC), weiß (RAL 9003)



Abbildung Typ KIW
Wandaufbaumontage

Typ					Einzelbatterieleuchte						
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz				Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel	Montage	Haube	Akku	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-IB	-DB	-AB							
KIW-L03W-S	☺	-	-	✓	3h	LED	Wand	1-seitig konvexe Haube, klar (verschraubt)	LiFePO4	30 m (mit Piktogramm-Folien- Set, steckbar, 2-geteilt, innenliegend)	320 x 168 x 68
KIW-L08W-S	☺	-	-	✓	8h						
Typ					Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Montage	Haube	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]			
	-X	-SX									
KIW-LCW	✓	-	230V AC-DC	LED	Wand	1-seitig konvexe Haube, klar (verschraubt)	30 m (mit Piktogramm-Folien-Set, steckbar, 2-geteilt, innenliegend)	320 x 168 x 68			
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -DB = für DLA128 Zentrale -AB = für AIR....-Zentrale Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260											

Optionen
Ballschutzkorb
Ausführung mit Tieftemperatur-Akku: Typenzusatz: TT (Zulässige Umgebungstemperatur -25°C bis 40 °C).

