

Typenreihe QK/QG/QX

Würfelförmige Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Stahlblech Unterteil mit aufgesetzter opalen Kunststoffhaube in Würfelform für ein- bis vierseitige Beschriftung. Erhältlich in 3 Erkennungsweiten. Inklusive Standard-3er-Piktogramm-Set (MTL/MTU/MTR) und Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Unterteil Stahlblech mit opaler Kunststoffhaube




Abbildung Typ QX

Typ		Einzelbatterieleuchte				
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB	
QG-L03D	✓	✓	-	-	✓	237 x 237 x 237
QX-L03D	✓	✓	-	-	-	500 x 500 x 500
Typ		Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss-Spannung	Leuchtmittel	Abmessung LxHxT [mm]
	-Ü	-X	-SX			
QK-LCD	-	✓	a.A.	230V AC-DC	LED	195 x 195 x 195
QG-LCD	-	✓	a.A.			237 x 237 x 237
QX-LCD	-	✓	a.A.			500 x 500 x 500

Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für Air200 Zentrale

Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200

Optionen
Sonderpiktogramm
Ausführung für Wandmontage
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Einzelpendel

