

## ***Wartungsbeschreibung***

---

### Digestorien

In Anlehnung an DIN EN 14175

- Erfassung von Seriennummern und Gerätedaten
- Überprüfung des Abzugsaufbaus
- Überprüfung auf Ablagerungen
- Überprüfung der Verglasung
- Überprüfung diverser Front oder Seitenschieber
- Überprüfung des Abluftanschlusses bis zur Decke
- Überprüfung der Arbeitsfläche
- Überprüfung von Fugen und Abdichtungen
- Überprüfung Kabel und Steckverbindungen
- Überprüfung diverser Seilzüge
- Überprüfung auf Leichtgängigkeit der Frontscheibe und diverser Schieber
- Überprüfung auf eventuelle Quetschgefahren
- Überprüfung der Alarmsysteme
- Ermittlung der Einströmgeschwindigkeit an der Frontscheibe
- Ermittlung des Abluftvolumens
- Erstellung eines Messprotokolls

Nicht vorhandene Bauteile oder Komponenten werden nicht geprüft.  
Gerätespezifische Abweichungen möglich.