

전기설비 점검표

1. 기본사항

설비명(상호)			
점검담당자	(인)	점검확인자	(인)
점검일자		점검횟수	
수전전압/용량	V / kW	발전전압/용량	V / kW
태양광	kW	점검종별	

2. 점검내역

전기설비명	개수	점검항목	점검결과
인입선		가공전선 및 지중전선의 맨홀 등 적정성 확인	
		전기설비 기술기준 적정 여부 확인	
수·배전반		각종 지시 계기류 동작 여부 확인	
		보호계전기 TAP 등 적정여부 확인	
변압기		누설전류 확인	
		부싱 누유, 과부하 등 이상 여부 확인	
개폐기·차단기		정격용량, 정격차단용량, 정격퓨즈 확인	
		개폐표시, 열화, 손상여부 등 확인	
전기배선		기술기준 적정여부 등 확인	
		열화, 피복손상여부 확인	
접지		접지종별 접지 여부 확인	
		접지선 열화, 피복손상여부 확인	
발전기		외관 점검 시, 이상 여부 확인	
		운전상태, 연동여부, ATS 절체 여부 확인	
		연료수급 이상 여부 확인	
보호설비		위험표지판 부착 여부 확인	
		시건장치 여부 확인	
		배수펌프 설치 및 동작 여부 확인	
		차단기류 확인	

3. 기타사항

전기설비의 개·보수 작업은 반드시 정전 상태에서 시행하여야 하며, 전기설비 자율점검 시 발생한 특이 사항이 있다면 기재해 주시길 바랍니다.

위와 같이 전기설비 자율점검을 완료하였습니다.

안내사항

- 본 양식의 개별 조항 및 안내글은 사용자 상황에 따라 수정·보완·삭제·변경될 수 있으며, 어떠한 법적 효력 또는 표준적 효력을 가지지 않습니다.
- 본 양식을 그대로 사용함으로써 발생하는 분쟁 등 기타 손해에 대하여 샵플앳컴퍼니는 법적 책임을 지지 않습니다.