

ERRATA - ESCLARECIMENTO Nº 01 -

REFERÊNCIA: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SAAE/IRA Nº 004/2026

OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de produtos químicos (sulfato de alumínio líquido isento de ferro (solução 50%), sulfato de alumínio em pó isento de ferro (99%), policloreto de alumínio (PAC) 18%, cloreto de sódio (sal grosso não moído), cal hidratada, polímero aniônico à base de poliacrilamida, cloro pastilha de 200 gramas, carbonato de sódio (barrilha leve), cloreto férrico solução classe 38%) destinados ao tratamento de água e esgoto do SAAE Itabira, pelo período de 12 meses, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Prezados, bom dia!

Foi-nos requerido o seguinte:

1) Referente ao item 01, 03 e 09... - Qual o tamanho dos reservatórios de armazenamento do SULFATO ISENTO DE FERRO, PAC18 E CLORETO FERRICO?

RESPOSTA: Onde se lê Sulfato e PAC 30 litros, cloreto 15 litros **leia-se** Sulfato e PAC 30.000 litros e cloreto 15.000 litros.


Pregoeira

07/05/2025