

Hestehave Vandværk a.m.b.a.  
Juulsvej 24  
4720 Præstø  
Att.: Flemming Bo HansenRapportnr.: AR-17-CA-00583211-01  
Batchnr.: EUDKVE-00583211  
Kundenr.: CA0003875  
Modt. dato: 04.09.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Hestehave Vandværk Vandværket - 56061 - V02001000 / 4377001000  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøvedtagning:** 04.09.2017 kl. 11:20  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KIJ  
**Analyseperiode:** 04.09.2017 - 08.09.2017

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80492327	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊘)Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chloridazon	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	* M 0336 LC-MS/MS	10	
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	* M 0336 LC-MS/MS	15	
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	* M 0336 LC-MS/MS	30	
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A	

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Vordingborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg

08.09.2017

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**