

Hestehave Vandværk a.m.b.a.
Hestehavevej 38
4720 Præstø
Att.: Thomas Bangshøj Saksager

Rapportnr.: AR-26-CG-26099758-01
Batchnr.: EUDKVE-26099758
Kundenr.: CA0003875
Modt. dato: 23.10.2026
Valideringskode: CC9F78F7BB

Analysereport

Prøvested: Hestehave Vandværk - Juulsvej 13, taphane - 56061 - / 4377001087
Udtagningsadresse: Juulsvej 13, 4720 Præstø
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 23.10.2026 kl. 08:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode: 23.10.2026 - 27.10.2026

Prøvemærke:		Bryggers						
Lab prøvenr:	835-2026-81633730	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)	
			Min.	Max.				
Farvetal, Pt	2.3	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A	15
Turbiditet	0.21	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A	15
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	1	! MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25°
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25°
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B	0.11°
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B	0.15°
Metaller								
Jern (Fe)	0.041	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS	A	20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
pH	7.5	pH		7	8.5	DS/EN ISO 10523:2012		
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006		
Vandtemperatur	14.3	°C				DS/EN ISO 19458:2006		
Ledningsevne ved 20°C	590	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)		15
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk		
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Hestehave Vandværk a.m.b.a., Jacob Jensen, Hestehavevej 38, 4720 Præstø
Hestehave Vandværk a.m.b.a., Jens Bergholdt, Hestehavevej 38, 4720 Præstø
Vordingborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Hestehave Vandværk a.m.b.a.
Hestehavevej 38
4720 Præstø
Att.: Thomas Bangshøj Saksager

Rapportnr.: AR-26-CG-26099758-01
Batchnr.: EUDKVE-26099758
Kundenr.: CA0003875
Modt. dato: 23.10.2026
Valideringskode: CC9F78F7BB

Analysereport

Prøvested: Hestehave Vandværk - Juulsvej 13, taphane - 56061 - / 4377001087
Udtagningsadresse: Juulsvej 13, 4720 Præstø
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 23.10.2026 kl. 08:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode: 23.10.2026 - 27.10.2026

Prøvemærke:	Bryggers					
Lab prøvenr:	835-2026-81633730	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode
			Min.	Max.		Urel (%)

27.10.2026



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.