

RMA Rheinau GmbH & Co. KG
Forsthausstraße 3

77866 Rheinau

RMA Rheinau GmbH & Co. KG · Forsthausstraße 3 · D-77866 Rheinau

SOLMAR SIA
Rupniecibas StraĶe 35

3008 Jelgava / Latvia
LATVIA



E-Mail info@rma-rheinau.de
Internet www.rma-armaturen.de
Telefon +49 (0) 78 44 4 04 - 0
Telefax +49 (0) 78 44 4 04 - 138

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204:2005

Inspection Certificate 3.1 acc. to EN 10204:2005
Certificat de réception 3.1 d'après EN 10204:2005

Kunde Customer Client		Auftrags-Nr. Works-No. N° de contrat	Auftrags-Pos. Works-Pos. Pos. de contrat	Menge Quantity Quantité	Bestell-Nr. Order-No. N° de commande
SOLMAR SIA		A12500743	10	5	2025_94
Prüfobjekt Test Object Objet de l'essai			Nennweite Dimension Dimension		Serien-Nr. Serial-No. N° de série
RMA-Anbohr-T-Stück Type "T-SF-EL-PE"			50x50 da63		
Prüfbedingungen Test requirements Conditions de l'essai			Werkstoff Material Materiau		Zeichnungs-Nr. Drawing-No. N° du plan
DIN 2470 Teil 1 DVGW G 5600-1			C22 bzw. St52-3		4.6509.0024
Nenndruck (bar) Nominal pressure Pression nominale		Betriebsdruck (bar) Working pressure Pression de service	Probeüberdruck (bar) Test pressure Pression d'essai		Probeüberdruck (min) Test pressure Pression d'essai
4		4	6		10
Markierung Marking Marquage			DIN/DVGW Nr. DIN/DVGW No. N° DIN/DVGW		
Stempelung Charge 20040499 - KW/Jahr 49/24					
Zusätzliche Informationen Additional information Informations supplémentaires					

Die gestellten Anforderungen wurden ohne Beanstandungen erfüllt
The requirements were fulfilled without objection
Les résultats sont conformes aux réquisitions

Zeichen des Lieferwerkes RMA
Sign of manufacturer
Marque du fabricant

Besichtigung und Abmessung: ohne Beanstandung
Visual and dimensional check: satisfactory
Contrôle visuel et dimensionnel: satisfaisant

Rheinau, 23.06.2025
(jkrauss)

M. Lustig
Der Werksachverständige / Inspector / Inspecteur

Dieses Werkabnahmezeugnis wurde per EDV erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This computer-generated inspection certificate is legally binding without signature.
Ce certificat de réception a été établi par informatique et est valide sans signature.

