

2025 年 3 月

表 1-1 裝置容量

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	時續值(瓩)	較上年同期增減	備註
太陽能	光合新塭南、北側滯洪池水域型太陽能發電廠	第一機組	35,513.28	0	
合計			35,513.28	0	

資料來源：光合能源整理

表 1-2 發電量

能源別	電廠/ 發電站名稱	機組別	毛發電量		場用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值 (度)	較上年同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年同期增減 (%)	
太陽能	光合新塭南、北側滯洪池水域型太陽能發電廠	第一機組	4,188,800	-6.0	22,400	-	4,188,800	-5.5	-	NA	
合計			4,188,800	-6.0	22,400	-	4,188,800	-5.5	-	NA	-

資料來源：光合能源監控系統數據

表 1-3 發電設備運作情形

容量因數、可用率、最大出力值

能源別	電廠/ 發電站名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止 累計		本月份		一至本月份止 累計		本月份		一至本月份止 累計		
			實績值 (%)	較上 年 同 期增 減(%)	實績值 (%)	較上 年同期 增 減(%)	實績值 (%)	較上 年 同 期增 減(%)	實績值 (%)	較上 年同期 增 減(%)	實績值 (%)	較上 年 同 期增 減(%)	實績值 (%)	較上 年同期 增 減(%)	
太陽能	光合新塭南、 北側滯洪池水 域型太陽能發 電廠	第一機組	15.9	-5.9	14.8	7.2	97.9	-2.1	99.1	0.2	81.2	-0.7	81.2	-0.7	
合計			15.9	-5.9	14.8	7.2	97.9	-2.1	99.1	0.2	81.2	-0.7	81.2	-0.7	

資料來源：光合能源監控系統數據

表 1-4 機組停機容量

機組名稱	停機事由 (填報代碼)	本月份		下個月	
		停機裝置容量	停機期間	停機裝置容量	停機期間
第一機組	K13	7095.36 瓩	3/5 11:25~ 3/5 11:53	NA	NA
第一機組	K6	35513.28 瓩	3/6 9:42~ 3/6 16:05	NA	NA
第一機組	K7	86.64 瓩	3/9 9:00~ 3/9 9:56	NA	NA

機組名稱	停機事由 (填報代碼)	本月份		下個月	
		停機裝置容量	停機期間	停機裝置容量	停機期間
第一機組	K7	346.56 瓩	3/16 9:00~ 3/16 13:23	NA	NA
第一機組	K7	86.64 瓩	3/17 9:00~ 3/17 9:25	NA	NA
第一機組	K7	86.64 瓩	3/18 9:25~ 3/18 11:49	NA	NA
第一機組	K7	86.64 瓩	3/30 7:01~ 3/30 9:46	NA	NA
第一機組	K7	86.64 瓩	3/31 9:00~ 3/31 12:15	NA	NA

資料來源：光合能源整理