

UPPSTART & AVSTÄNGNING SOLIS OCH RAYMOND SOLID STATE

Instruktion för uppstart:

Kontrollera först att:

1. Säkringen för växelriktaren i EL-centralen är frånslagen.
2. DC-brytaren på växelriktaren skall stå i OFF-läge.
3. Batteriets brytare på kortsidan är frånslagna.

Anläggningen är nu redo att startas igen:

1. Starta batteriet genom att fälla upp brytaren på kortsidan.
2. Slå på säkringen i EL-centralen.
3. Ställ DC-brytaren i läge ON.
4. Vänta tills växelriktaren startat upp.
5. Kontrollera att anläggningen startat i RayCloud Appen

Instruktion för avstängning:

1. Slå av säkringen till växelriktaren i EL-centralen.
2. Ställ DC-brytaren på växelriktaren i läge OFF.
3. Slå av brytaren på batteriet.
4. Vänta tills enheten är avstängd och systemavstängningen är slutförd.

KONTAKT

Jonas Bergqvist
0793-472476

Emanuel Åhman
0707-522216

info@pfasolteknik.se
www.pfasolteknik.se

Svänaskogen 6
Värsås