【特定電力供應業】

目錄

【特定電力供應業月報】 2

壹、營運綜合摘要分析報告 3

一、 公司簡介 3

貳、業務報告 4

一、 當月營運報告 4

表 1-1 特定電力供應業-併網型儲能設備資源清冊 5

參、財務報告 6

肆、重大營運事件 7

伍、資訊公開網址 8

【特定電力供應業月報】

特定電力供應業月報格式包含當月之營運綜合摘要分析報告、業務報告（含特定電力供應業之售電報告）以及財務報告（收支實績表）。

報告		項目	內容	表單編號
營運綜合摘要分析報告		至少但不限於基礎公司簡介、業務狀況、財務狀況、重大營運事件、資訊公開網址等項目簡略說明		—
業務報告	當月營運報告	輔助服務參與情形	• 依資源種類、型態、資源所有者、裝置容量、佐證文件	1-1
財務報告		當月收支實績表		—
營運事件		當月重大營運事件清單		—
資訊公開		資訊公開網址		—

壹、營運綜合摘要分析報告

（應包含但不限於下述五個項目簡略說明）

一、 公司簡介

盛齊綠能於 2017 年成立，提供高品質設備和專業技術服務，協助台灣太陽能產業鏈，包含: 屋頂和土地業主、投資者、工程承包商、維運商等，打造最優質、安全、高效率的太陽能電站，創造價值並達到能源永續的目標，額定資本額為 500,000,000，實收資本額為 184,575,000 元。

貳、業務報告

一、 當月營運報告

(一)、 輔助服務參與容量(月底)

請依公司實際參與輔助服務之各類資源樣態參與容量進行填寫。

輔助服務商品類型	資源樣態	參與容量(MW)
調頻備轉	併網型儲能	65MW
E-dReg	併網型儲能	64MW

註 1： 上表欄位之內容，視公司於當月月底填報之實際參與情況進行填寫

註 2： 輔助服務資源類型欄位，請填寫「調頻備轉」、「即時備轉」、「補充備轉」、「E-dReg」，而資源樣態則依參與該商品之資源樣態填寫，如「需量反應」、「自用發電設備」、「併網型儲能」

(二)、特定電力供應業當月資源情況

表 1-1 特定電力供應業-併網型儲能設備資源清冊

民國 115 年 10 月份

型態 (自有/代理)	資源所有者 (公司統編)	電號	廠址	土地使用類型	資源容量 (MW)	佐證文件 (屬代理資源者須提供)
代理 1				都市計畫工業區	2.5	
代理 2				產業園區	4.2	
代理 3				都市計畫工業區	1.0	
代理 4				都市計畫工業區	6.0	
代理 5				產業園區	4.8	
代理 6				都市計畫工業區	2.0	
代理 7				產業園區	4.8	
代理 8				產業園區	4.8	
代理 9				產業園區	3.6	
代理 10				都市計畫工業區	20.0	
代理 11				產業園區	4.3	
代理 12				產業園區	4.0	
代理 13				都市計畫工業區	3.0	
代理 14				產業園區	64.0	

註：土地使用類型須註明屬既有廠區設置或工業區(都市計畫工業區、產業園區、產業科技園區)等類型等資訊。

參、財務報告

(一)、 當月收支實績表

民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

項　　目	本月份實績數
1. 營業收入	516,370
特定電力供應業收入	516,370
其他營業收入	
2. 營業支出	100,000
營業成本	
營業費用	100,000
3. 營業收益(1-2)	416,370

備註：

1. 本表僅須申報特定電力供應業相關收支。
2. 營業收入：為特定電力供應業收入及其他營業收入之合計數。
3. 營業支出：為營業成本及營業費用之合計數。

肆、重大營運事件

發生時間	事件問題	事件內容
2026 年 10 月 14 日	報價代碼 15 設備異常	PCS 設備發生異常，系統於 10:56 停機，案場暫時無法正常供電並處於靜止狀態，期間案場安全無虞；於 10/15 14:50 完成 PCS 設備復原後，系統恢復正常運轉。
2026 年 10 月 16 日	報價代碼 07 設備異常	PCS 設備發生異常，系統於 17:30 停機，案場暫時無法正常供電並處於靜止狀態，期間案場安全無虞；於 10/20 15:00 完成 PCS 設備復原後，系統恢復正常運轉。
2026 年 10 月 21 日	報價代碼 12 設備異常	PCS 設備發生異常，系統於 13:00 停機，案場暫時無法正常供電並處於靜止狀態，期間案場安全無虞；於 10/22 12:00 完成 PCS 設備復原後，系統恢復正常運轉。
2026 年 10 月 24 日	報價代碼 11 設備異常	PCS 設備發生異常，系統於 00:37 停機，案場暫時無法正常供電並處於靜止狀態，期間案場安全無虞；於 14:37 完成 PCS 設備復原後，系統恢復正常運轉。
2026 年 10 月 25 日	報價代碼 6 設備異常	PCS 設備發生異常，系統於 04:59 停機，案場暫時無法正常供電並處於靜止狀態，期間案場安全無虞；於 10/28 12:30 完成 PCS 設備復原後，系統恢復正常運轉。
2026 年 10 月 28 日	報價代碼 6 設備異常	PCS 設備發生異常，系統於 18:45 停機，案場暫時無法正常供電並處於靜止狀態，期間案場安全無虞；於 11/11 14:30 完成 PCS 設備復原後，系統恢復正常運轉。

伍、資訊公開網址

公開網址:

https://www.billionwatts.com.tw/

